

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное Управление МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**ОНДиПР по г.Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Новосибирской области**  
(наименование органа государственного надзора)

ул.Октябрьская, 86 тел. 2269266; 2363827 № ф. 236-38-11, E-mail: Ond-gorodskoy@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 470/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 17 общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору ОНДиПР по г.Новосибирску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области № 470  
(наименование органа ГПН)

от « 27 » марта 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.  
« 16 » апреля 2018 г. по 09 ч 30 мин. « 20 » апреля 2018 г.

проведена проверка

Государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору Рева В.А.  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 17 общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» по адресу: г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе 41  
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новосибирска по пожарному надзору Рева Владимир Андреевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» апреля 2018г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий: Зеленова Е.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«20» апреля 2018г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия:**

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.